

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΟΥΣΩΝ

-ΚΑΜΙΝΙΩΤΩΝ ΧΙΟΥ

" ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ "

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΜΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 146

16561 ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ : 210-9621637

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 210-9976132

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ : 6974-720410

ΑΘΗΝΑ 29/09/2016

ΠΡΟΣ

Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠ'ΟΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ

ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΜΑΝΗΣ: κ. ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΩΝ-ΣΤΙΤΑΡΑΣ ΜΑΜΑΣ

ΘΕΜΑ: Συντήρηση – επισκευή πηγών και δικτύου ύδρευσης στο κοινοτικό διαμέρισμα
Χαλανδρών Αμανής Δήμου Χίου.

Κύριοι,

Αναφερόμενοι στο εν θέματι ζήτημα και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για τα προβλήματα του τόπου μας, ειδικά των χωριών της εγκαταλειμμένης Βόρειας Χίου, απευθυνόμαστε σε σας, ευελπιστώντας στην κατανόησή σας και την λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

Είναι γεγονός ότι στο χωριό μας υπάρχει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης νερού, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Το πρόβλημα είναι πολύ έντονο, αν αναλογιστεί κανείς ότι φέτος το καλοκαίρι, αν και το χωριό δεν είχε πληρότητα επισκεπτών, γινόταν σχεδόν καθημερινή υδροδότηση του χωριού με βυτία από γεωτρήσεις. Γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή και νέας δεξαμενής 60 κυβικών τόνων, που σίγουρα θα συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος. Όμως σφόδρα πιθανολογούμε ότι η νέα αυτή δεξαμενή δεν αρκεί για την ασφαλή και αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος, αν δεν γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Ειδικότερα:

1. Οι πηγές από τις οποίες η δεξαμενή προμηθεύετε το νερό είναι σε απαράδεκτη κατάσταση, όπως προέκυψε από επιτόπιους ελέγχους μας. Ενώ οι πηγές έχουν νερό, το νερό αυτό δεν εισρέει τελικά στην δεξαμενή. Για να αποκατασταθεί η κατάσταση αυτή απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων. Συγκεκριμένα:

α) Η πηγή στη θέση «ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ» έχει αχρηστευθεί και το νερό διαχέεται εκτός τοιχείου και συνεπώς πρέπει να επισκευασθεί άμεσα η πηγή και το φρεάτιο για να εισέρχεται το νερό στο δίκτυο.

β) Στην πηγή που βρίσκεται στη θέση «ΜΕΓΙΑΝΙΚΑ» απαιτείται επισκευή του φρεατίου, υπάρχουν εκτεταμένες οξειδώσεις, δεν υπάρχει πόρτα και λουκέτο, οι δε σωλήνες είναι βουλωμένοι και παρίσταται ανάγκη άμεσης αποκατάστασης.

γ) Οι πηγές, τρεις (3) τον αριθμό, που βρίσκονται στη θέση «ΕΥΛΙΚΟΥ», συνδέονται με την πηγή των «ΜΕΓΙΑΝΙΚΩΝ» σε κάποιο σημείο με μια σύνδεση τύπου «Τ» και καταλήγουν στη συνέχεια με έναν σωλήνα στη δεξαμενή. Κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών πρέπει στο σημείο, στο οποίο συνδέονται οι πηγές αυτές να κατασκευαστεί ένα

φρεάτιο, στο οποίο θα απολήγουν οι πηγές αυτές και εν συνεχεία θα διοχετεύονται προς την δεξαμενή, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος κάθε μιας πηγής ξεχωριστά από το φρεάτιο.

δ) Η πηγή στην θέση «ΤΟΥΔΙΑ» χρήζει ελέγχου καλής λειτουργίας σε ετήσια βάση τουλάχιστον.

2. Απαιτείται ο έλεγχος διαρροών σωληνώσεων από τις πηγές έως την δεξαμενή και ακολούθως από την δεξαμενή όλου του δικτύου εντός του οικισμού.

3. Απαιτείται έλεγχος και σφράγισμα κρυφών και (ανεξέλεγκτων) κοινόχρηστων παροχών εντός και εκτός οικισμού.

4 Απαιτείται σφράγιση με λουκέτα των δεξαμενών και φρεατίων με ευθύνη του εκάστοτε Προέδρου του τοπικού διαμερίσματος ΧΑΛΑΝΔΡΩΝ, καθώς και επισκευή των υφιστάμενων θυρών ή, αν χρειάζεται, τοποθέτηση νέων..

5. Τέλος, με ευθύνη επίσης του εκάστοτε Προέδρου, επιβάλλεται η σφράγιση της παροχής από το δίκτυο προς την κάτω δεξαμενή (της «ΑΙΘΟΥΣΑΣ») για την χρονική περίοδο από 1^η Ιουλίου έως την 31^η Αυγούστου εκάστου έτους, το δε νερό της κάτω δεξαμενής («ΑΙΘΟΥΣΑΣ») η οποία προτού σφραγισθεί την 1^η Ιουλίου εννοείται θα είναι γεμάτη, θα χρησιμοποιείται κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα για κήπους, καθαριότητα κ.ο.κ.

Επειδή το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και χρήζει άμεσης επίλυσης, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους του χωριού όσο και για τους καλοκαιρινούς επισκέπτες, ευελπιστούμε ότι θα επιληφθείτε λαμβάνοντας τα πρόσφορα, απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα και συνεκτιμώντας τις καλόπιστες προτάσεις μας.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο Ταμίας
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Γραμματέας
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Ο Αντιπρόεδρος
ΔΟΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Το Μέλος
ΣΙΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ